本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2024010304660753

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Peter Electronic Gmbh & Co.KG
Bruckacker 9 D-92348 BERG GERMANY

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Soft Starter
ATSU01N206LT, ATSU01N209LT, ATSU01N212LT, ATSU01N222LT, ATSU01N232LT,
ATS01N206.., ATS01N209.., ATS01N212.., ATS01N222.., ATS01N232..；See the appendix

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.6-2016

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.19,2024 **Valid until:** Jul.18,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

SIGNATURE: 谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010304660753

Appendix: Page 1 of 2

ATSU01N206LT, ATSU01N209LT, ATSU01N212LT, ATSU01N222LT,
ATSU01N232LT, ATS01N206.., ATS01N209.., ATS01N212.., ATS01N222..,
ATS01N232..
Ui:AC200V~240V(Type LU), AC380V~415V(Type QN),
AC440~480V(Type RT), AC200~480V (Type LT)
Ith:6A(ATS01N206..,ATSU01N206LT),
9A(ATS01N209..,ATSU01N209LT),12A(ATS01N212..,ATSU01N212LT),
22A(ATS01N222..,ATSU01N222LT) , 32A(ATS01N232..,ATSU01N232LT)
Ue:AC200V~240V(Type LU), AC380V~415V(Type QN),
AC440~480V(Type RT), AC200~480V (Type LT)
Ie: 6A(ATS01N206..,ATSU01N206LT),
9A(ATS01N209..,ATSU01N209LT),12A(ATS01N212..,ATSU01N212LT),
22A(ATS01N222..,ATSU01N222LT) , 32A(ATS01N232..,ATSU01N232LT)
Pe:1.1kW-2.2kW(ATSU01N206LT, ATS01N206..),
1.5kW-4kW(ATSU01N209LT, ATS01N209..),
3kW-5.5kW(ATSU01N212LT, ATS01N212..),
5.5kW-11kW(ATSU01N222LT, ATS01N222..),
7.5kW-15kW(ATSU01N232LT, ATS01N232..)
Utilization Category:AC-53b
Poles:3P

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010304660753

型号解释：

ATS(U)01	N2	32	RT
1	2	3	4

1. 产品系列： Altistart 01
2. 控制相数： 两相控制（2 组晶闸管）
3. 产品规格：

6A	ATS(U)01N206..
9A	ATS(U)01N209..
12A	ATS(U)01N212..
22A	ATS(U)01N222..
32A	ATS(U)01N232..

4. 电压等级：

LU 系列：	200V to 240V
QN 系列：	380V to 415V
RT 系列：	440V to 480V
LT 系列：	200V to 480V

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304660753

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Peter Electronic Gmbh & Co.KG
Bruckacker 9 D-92348 BERG GERMANY

产品名称和系列、型号、规格

软起动器
ATSU01N206LT, ATSU01N209LT, ATSU01N212LT, ATSU01N222LT, ATSU01N232LT, ATS01N206.., ATS01N209.., ATS01N212.., ATS01N222.., ATS01N232..；详情及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 **有效期至：**2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304660753

ATSU01N206LT, ATSU01N209LT, ATSU01N212LT, ATSU01N222LT, ATSU01N232LT, ATS01N206.., ATS01N209.., ATS01N212.., ATS01N222.., ATS01N232..

额定绝缘电压(Ui):AC200V~240V(Type LU), AC380V~415V(Type QN), AC440~480V(Type RT), AC200~480V (Type LT)

约定发热电流(Ith):6A(ATS01N206..,ATSU01N206LT), 9A(ATS01N209..,ATSU01N209LT),12A(ATS01N212..,ATSU01N212LT), 22A(ATS01N222..,ATSU01N222LT) , 32A(ATS01N232..,ATSU01N232LT)

额定工作电压(Ue):AC200V~240V(Type LU), AC380V~415V(Type QN), AC440~480V(Type RT), AC200~480V (Type LT)

额定工作电流(Ie): 6A(ATS01N206..,ATSU01N206LT), 9A(ATS01N209..,ATSU01N209LT),12A(ATS01N212..,ATSU01N212LT), 22A(ATS01N222..,ATSU01N222LT) , 32A(ATS01N232..,ATSU01N232LT)

控制电动机的功率(Pe):1.1kW-2.2kW(ATSU01N206LT, ATS01N206..),
1.5kW-4kW(ATSU01N209LT, ATS01N209..),
3kW-5.5kW(ATSU01N212LT, ATS01N212..),
5.5kW-11kW(ATSU01N222LT, ATS01N222..),
7.5kW-15kW(ATSU01N232LT, ATS01N232..)

使用类别:AC-53b

极数:3P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304660753

型号解释：

ATS(U)01	N2	32	RT
1	2	3	4

1. 产品系列： Altistart 01
2. 控制相数： 两相控制（2 组晶闸管）
3. 产品规格：

6A	ATS(U)01N206..
9A	ATS(U)01N209..
12A	ATS(U)01N212..
22A	ATS(U)01N222..
32A	ATS(U)01N232..

4. 电压等级：

LU 系列：	200V to 240V
QN 系列：	380V to 415V
RT 系列：	440V to 480V
LT 系列：	200V to 480V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666