Ref. Certif. No.

AT 3247

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Low-Voltage Fuse-Switch-Disconnector (185mm busbar system)
Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur	Schneider Electric Industries SAS 35, Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	EFEN GmbH Schlangenbaderstrasse 40, 65344 Eltville, Germany
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine Note: *When more than one factory, please report on page 2* Note: *Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page*	EFEN GmbH Gewerbepark Nord Nr. 6, 04938 Uebigau, Germany ☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	Ie = 160 A; Ue = AC 380/415 V (AC-21B, AC-22B, AC-23B); Ue = AC 500 V (AC-21B, AC-22B); Ue = AC 690 V (AC-21B, AC-22B); 3-pole (single pole operated); Ui = 800V; see also page 5 of test report
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	SCHNEIDER ELECTRIC
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur	-
Model / Type Ref. Ref. de type	Fupact ISFL 160 see page 7 of test report
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2ème page)	For use with NH00 fuse-links up to 160 A with max. power loss of 12 W. ☐ Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la	IEC 60947-1(ed.5);am1 IEC 60947-3(ed.3);am1
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat	2.03.02789.1.0/Fupact ISFL160/00/185/CB

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

OVE

AUSTRIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION
Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Austria

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Date: 2015-04-17

Signature: Dipl.-Ing. W. Martin

Akkreditierung Austria 0902 ISO/IEC 17065

ZVR: 327279890 | DVR: 1055887