Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002690

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U

Domicilio social / Registered office	CALLE BAC DE RODA, 52 EDIFICIO A 08019 BARCELONA (España)
Suministra Supplies	**Dispositivos de detección de defecto por arco eléctrico / Arc fault detection devices**
Conformes con / in compliance with	UNE-EN 62606:2014 (EN 62606:2013) UNE-EN 62606:2014/A1:2018 (EN 62606:2013/A1:2017)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Camino BARRANQUET, 57 46133 MELIANA (Valencia - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2026-07-24 2031-07-01

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002690

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: Schneider Electric

Referencia / Type Ref.	Tensión asignada / Rated voltage	Frecuencia / Frecuency	Intensidad asignada / Rated current	Nº de polos / Number of pole	Poder corte asignado / Short circuit capacity (Icn)	Poder asignado de corte último en cortocircuito/Rated ultimate short-circuit breaking capacity (Icu)
A9TDFC610	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC610.	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC616	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC616.	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC625	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC625.	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC632	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC632.	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC640	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDFC640.	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3610	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3610.	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3616	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3616.	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3625	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3625.	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3632	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3632.	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3640	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TDF3640.	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED610	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED610.	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED616	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED616.	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED625	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED625.	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED632	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED632.	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA

Primera emisión / First issued 2026-07-24
Expiración / Validity 2031-07-01

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002690

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Tensión asignada / Rated voltage	Frecuencia / Frecuency	Intensidad asignada / Rated current	Nº de polos / Number of pole	Poder corte asignado / Short circuit capacity (Icn)	Poder asignado de corte último en cortocircuito/Rated ultimate short-circuit breaking capacity (Icu)
A9TPED640	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED640.	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4610	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4610.	230 V~	50 Hz	10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4616	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4616.	230 V~	50 Hz	16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4625	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4625.	230 V~	50 Hz	25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4632	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4632.	230 V~	50 Hz	32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4640	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4640.	230 V~	50 Hz	40 A	1P+N	6000 A	10 kA

Protección contra sobreintensidades integrada (UNE-EN 60898-1:2020).
This product integrates overcurrent protection (UNE-EN 60898-1:2020).

Primera emisión / First issued 2026-07-24
Expiración / Validity 2031-07-01

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com