LICENCE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_4368

Titulaire : *License Holder:*	**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS** 31 rue Pierre Mendes France, Eybens 38050 GRENOBLE Cedex 9 FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (N°1922MO)** Zone Industrielle des AGRIERS 16021 ANGOULEME FRANCE
Produit : *Product:*	**Interrupteur électronique** *Electronic switch* Interrupteurs électroniques / *Electronic switches*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	Schneider Electric
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme / *Series* Resi9 TL+ R9PCL2S
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR N°24312030, 31809020, 98378-595173, 130472-662744 155071-720181
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* NF012_1564 du/*of* 11/06/2018. *Transfert du site de fabrication de Bourguebus (1494AP) vers l'usine des Agriers (1922MO) / Factory transfer from Bourguebus site (1494AP) to Agriers factory (1922MO)* Pas de modifications techniques / *No technical modifications*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/05/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Modèle / Model	Références / *References*	Type
Resi9 TL+	R9PCL2S	Télérupteur électronique *Electronic remote-control switch*

Type d'interrupteur électronique *Type of electronic switch*	Dispositif de coupure mécanique commandé électroniquement *Electronically operated mechanical switching device*
Fonction / *Pattern number*	1
Ouverture des contacts *Contact opening (gap)*	Sans distance d'ouverture (dispositif d'interruption à semi-conducteurs) *Without contact gap (semi-conductor switching device)*
Degré de protection / *Protection degree*	IP20
Mode de commande *Method of actuating*	à bouton poussoir *push-button*
Méthode de montage *Method of mounting*	en coffret sur rail *in box on rail*
Méthode d'installation *Method of installation*	conception A *design A*
Type des bornes *Type of terminals*	à vis *screw-type*
Courant nominal (A) – Charge nominale (VA ou W) *Rated current (A) - Rated load (VA or W)*	16A AC1/AC7
Type de charge commandée *Kind of load controlled*	charge déclarée : charges non inductives ou faiblement inductives *declared load: non-inductive or slightly inductive loads*
Tension de commande (V) *Control voltage (V)*	230 V~
Tension nominale (V) *Rated voltage (V)*	250 V~
Fréquence nominale *Rated frequency (Hz)*	50 Hz
Couleur de l'enveloppe *Colour of enclosure*	blanc *white*

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR